

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 11.12.2013 klo 17.00 – 18.10
- Paikka: Ravintola Krapihovi, Rantatie 2, 04310 Tuusula. Kokouksen jälkeen tarjottiin päivällinen.
- Läsnä: jäsenet Eronen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Toivanen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Hilli ja Rinne Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo
- Poissa: jäsen Kumpulainen Tuusulan kunnasta ja varajäsen Nyman Järvenpään kaupungista sekä jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Vantaan kaupungista
- Puheenjohtaja: Hilli
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

96 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

97 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jukka Halonen ja Ossi Honkasalo.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Honkasalo ja Tuomas Rinne.

98 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

99 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 4/13.

Päätös: Todettiin.

100 §

YHTYMÄKOKOUKSEN 2/13 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 13.11.2013 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 2/13 on jaettu johtokunnalle.

Tj: Johtokunta

- a) merkitsee pöytäkirjan Yk 2/13 tiedoksi ja
- b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

101 §

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirja 2/13.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

102 §

VUODEN 2014 TYÖOHJELMA

Kuntayhtymän työohjelma vuodelle 2014 on esitetty **liitteessä 1**.

Viemärlaitospuolella tärkein investointikohde on Viikinmäen puhdistamon 9. käsittelylinjan rakentaminen valmiiksi. Omista investointikohteista tärkeimmät ovat viemärlaitoksen varautumissuunnitelman laatiminen, viemäritunnelin pohjoisosan peruskuntokartoitus, Hyrylän pumppaamalla sähkölaitteistojen

saneeraussuunnittelu ja ohipumppausyhteyden toteutus sekä Sipoon Talman mittausaseman korjauksen suunnittelu ja toteutus.

Tuusulanjärvi-projektissa painopiste on hoitokalastuksen ohella pienten kosteikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Rantamo-Seittelin kosteikkojärjestelmän vaikutusten seuranta jatkuu edelleen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Muussa vesienhoidossa varaudutaan Tuusulanjärven padon automatisoinnin suunnitteluun. Kuntayhtymän vesistövalvontajärjestelmän ala-asemalaitteistojen ja tiedonsiirtoyhteyksien uusimistarve selvitetään ja investoinnit pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

Tuusulan kunta on saanut tänä vuonna Keravanjoen Kellokosken patoaltaan kunnostustöille lainvoimaisen vesiluvan. Sopimuskumppanina kuntayhtymän edustaja on mukana kunnostustöiden seurantatyöryhmässä.

- Tj: Johtokunta hyväksyy ohjeellisena vuoden 2014 työohjelman.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2014 työohjelman, ja asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

103 §

LAUSUNTO KERCA -LOGISTIikka-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA

Keravan kaupunkisuunnitteluyksikkö on pyytänyt sähköpostilla (11.11.2013) lausuntoa Alikeravan logistiikka-alueen länsiosan asemakaavan muutoksesta 11.12.2013 mennessä. Alueen kaavamutokset perustuvat lähinnä tarpeeseen poistaa raideliikenneyhteysvaraus asemakaavasta. Johtokunnalle on jaettu oheisaineistona asemakaavan muutosehdotus (mukana kaavamerkinnot ja -määräykset), muutoksella poistuva kaava ja katusuunnitelmaluonnos (johon on merkitty mm. hulevesialtaat).

Laaja-alaisen logistiikkakeskuksen (Kerca) alueelle on arvioitu tulevan päällystettyjä pintoja useita kymmeniä hehtaareja. Suuren rankkasateen aikana alueella voi muodostua huomattavasti yli kymmenentuhatta kuutiometriä hulevesiä, joista ilman tasausjärjestelmiä voisi aiheutua haitallista tulvimista alapuolisessa Nisinojassa/Rekolanpurossa.

Liikelaitoskuntayhtymän lausuntoluonnos on **liitteenä 2**. Kuntayhtymä antoi viime kesänä kaupungille myös logistiikka-alueen itäosan asemakaavan muutoksesta pääosiltaan vastaavansisältöisen virkamieslausunnon.

- Tj: Johtokunta hyväksyy annettavaksi **liitteen 2** mukaisen lausunnon Keravan kaupunkisuunnittelulle Kerca logistiikka-alueen länsiosan asemakaavan muutoksesta.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli lausuntoehdotuksen, ja asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

104 §

SIPOON TALMAN MITTAUSASEMAN SANEERAUKSEN ESISELVITYS

Sipoon Nikkilän jätevedet mitataan v. 1997 käyttöönotetulla kuntayhtymän omistamalla Talman mittausasemalla, jonka venturimittauskanavassa on selviä eroosiovaurioita. Kanavan seinämien kuluneisuus ja epätasaisuus voi aiheuttaa virhettä mittauksiksiin suurehkoilla jätevesivirtaamilla, jos vauriot lisääntyvät. Kuntayhtymä laati vaurioiden korjaamiseksi talvella 2011 luonnoksen työselitykseksi ja urakkaohjelmaksi. Yhtymähallituksen yleisjaosto hyväksyi 9.2.2011 betonirakenteiden korjaustyön kilpailuttamisen vuoden 2011 aikana sekä teetettäväksi betonityöselityksen konsulttityönä.

Mittausaseman saneeraushanketta on kuitenkin lykätty, koska noin kolme viikkoa kestävän saneerauksen aikana jätevesien ohijohdaminen olisi tullut suhteettoman kalliiksi. Lisäksi asiaan vaikuttaa Talman osayleiskaavaan perustuva alueen huomattavan suuri väestönkasvutavoite, jolloin saneerattu mittauskanavarakenne voisi jäädä tulevaisuudessa alimittaiseksi. Näistä syistä konsultiksi v. 2011 valitulla FCG Oy:llä on teetetty viime talvena perusteellisempi mittausaseman saneerauksen esiselvitys, jossa on tarkasteltu väestöennusteen perusteella mittauskanavan kapasiteetin riittävyttä ja saneerauskustannuksia sekä vaihtoehtona magneettisen virtausmittarin asentamista nykyiseen venturikanavaan.

Liitteenä 3 olevan esiselvityksen perusteella saneerausvaihtoehtojen kustannukset ovat seuraavat:

- VE1: betonirakenteen korjaaminen n. 80 000 €
- VE2: magneettisen virtausmittarin asennus n. 35 000 €

Johtokunnalle on myös jaettu alustava tarjous ohipumppauskaluston kustannusten muodostumisesta betonirakenteen korjaustyön aikana. Korjaamalla betonirakenne voitaisiin nykyistä mittauskanavaa hyödyntää vielä ainakin 10 vuotta ja mahdollisesti jopa vuoteen 2030 saakka. Magneettisen virtausmittarin asennus on kuitenkin selvästi halvempaa ratkaisuna parempi vaihtoehto, jos siitä aiheutuva padotuksen lisääntyminen yläpuolisessa Sipoon viemärissä ei aiheuta ongelmia.

Yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa on tänä syksynä lisäksi selvitetty kolmatta vaihtoehtoa, jossa kuntayhtymä asentaisi magneettisen virtausmittarin kauempana Keravan rajasta sijaitsevalle Sipoon siirtoviemärin viimeiselle pumppaamolle. Se on saneerattu syksyn aikana ja siellä on paikkavaraus virtausmittarille. Sen lisäksi kuitenkin tarvitaan uusi mittauskaivo ja pieni virtausmittari siirtolinjan pumppaamon ja Talman mittausaseman välialueelta tulevan viemäriputken vesille. Kun kolmannen vaihtoehdon kustannukset ovat selvillä, voidaan tehdä päätös mittauksen valinnasta.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi **liitteenä 3** olevan Talman mittausaseman saneerauksen esiselvityksen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli esiselvityksen, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

105 §

UUDEN SÄHKÖMOOTTORIN HANKINTA KERAVANJOEN LISÄVESIPUMPPAAMOLLE

Johtokunta hyväksyi 28.8.2013 (Jk 3/13, 75 §) Ridajärven lisävesipumppaamon sähkömoottorin korjaamisen ja kunnostamisen Sähkö-Team Oy:n toimesta 12 500 euron (+alv. 24 %) tarjoushinnalla. Sähkömoottorin korjaus ja kunnostaminen arvioitiin tuolloin perustelluksi verrattuna uuden vastaavan moottorin hankintaan (hinta-arvio 30 000 - 40 000 euroa).

Sähkömoottoria purettaessa kuitenkin ilmeni, että sen roottori oli vaurioitunut eikä sitä ollut mahdollista korjata. Sähkö-Team Oy:n välityksellä saatiin vaihtoehtoiset tarjoukset neljästä vastaavanteoisesta (315 kW) ja kohteeseen asennusmitoiltaan sopivasta moottorista seuraavin hintatiedoin:

- | | |
|------------------------------|----------|
| - ABB (hyötysuhdeluokka IE3) | 32 000 € |
| - ABB (hyötysuhdeluokka IE2) | 29 800 € |
| - Saksalainen moottori | 29 000 € |
| - Moves (kiinalainen) | 24 000 € |

EU on hyväksynyt heinäkuussa 2009 jäsenmaita velvoittavan asetuksen, joka koskee EuP-direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemista sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta. Direktiivin tarkoituksena on rajoittaa vähemmän energiatehokkaiden moottoreiden käyttöä Euroopassa. Teholtaan 0,75–375 kW:n kolmivaiheisten sähkömoottoreiden on pitänyt 16.6.2011 alkaen täyttää hyötysuhdeluokka IE2. Vuoden 2015 alusta lähtien vaatimuksena on tehoalueella 7,5–375 kW luokka IE3. Sähkömoottorien energiatehokkuutta ja luokitusta havainnollistava artikkeli 'Sähkömoottorin hyötysuhteella on väliä' on jaettu johtokunnalle.

Tarjotuista moottoreista vain ABB:n kalliimpi malli vastaa energiatehokkuudeltaan parasta IE3-luokitusta (muut IE2-luokkaa). Sen voi myös laadukkaimpana arvioida olevan muita pitkäikäisempi. Energiatehokkuus, laatu ja huoltovarmuus huomioon ottaen toimitusjohtaja hyväksyi lokakuussa Sähkö-Team Oy:n tarjouksen ABB:n hyötysuhdeluokkaa IE3 vastaavasta 32 000 €:n (alv. 0 %) hintaisesta moottorista. Uusi moottori on asennettu paikoilleen marraskuun viimeisellä viikolla.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi uuden sähkömoottorin hankinnan Ridasjärven lisävesipumppaamolle.

Käsittely: Toimitusjohtaja selvitti moottorihankintaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

106 §

SEURAAVA KOKOUS JA VUODEN 2014 KOKOUSOHJELMA

Tj: Johtokunta päättää

a) pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 15.1.2014 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa ja

b) hyväksyä seuraavan kokousohjelman vuodelle 2014. (hallituksen kokoukset keskiviikkoisin klo 17.00):

19.2. (hiihtolomaviikko, vaihtoehtona 26.2.)

26.3. (varaus)

7.5.

11.6. (+mahdollinen kesäretki iltapäivällä)

27.8.

8.10.

5.11. (varaus)

10.12.

Kevätyhtymäkokous: keskiviikkona 16.4. klo 15.00.

Syysyhtymäkokous: keskiviikkona 12.11. klo 15.00.

Päätös: Kokousohjelma hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti siten, että helmikuun kokouspäivämääräksi päätettiin 26.2.2014.

107 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös:


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla ~~7.1.2013~~⁴

Ossi Honkasalo

Vantaalla ~~8.1.2013~~⁴

Tuomas Rinne

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 96-106

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät:

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankinto-oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepäkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao(at)oikeus.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Pöytäkirja pidetään 27. päivänä tammikuuta 2014 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 13. päivänä tammikuuta 2014

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo
Mima Sinisalo



